

Начальнику
Управления образования
города Батайска
Л.И. Берлим

Директора
МБОУ СОШ №8
Н.В. Валитовой

Объяснительная

По вопросу Представления Прокуратуры от 26.06.2018г №7-20-18 «Об устранении нарушений законодательства в деятельности летних оздоровительных лагерей» сообщаю следующее:

На момент проверки пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ №8 21.06.2018г два датчика системы автоматической пожарной сигнализации находились в отключенном (нерабочем) состоянии. 20.06.2018г в ООО «Забота» была направлена заявка в телефонном режиме о замене датчиков.

После повторного вызова 22.06.2018 произведена замена двух датчиков ИПД 3.1М организацией ООО «Забота». (Акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 22.06.2018г).

Начальнику пришкольного лагеря Олюшиной Алене Николаевне назначено административное наказание в виде предупреждения. (Постановление № 40-90/2018/79 о назначении административного наказания).

По вопросу осуществления ремонтных работ в период деятельности пришкольного лагеря, информирую Вас, что работы были приостановлены. Заместителю директора по АХЧ Гостюхиной А.А. объявлено замечание за нарушение требований п.5.11 Санитарных правил 2.4.4.2599 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей». (Приказ №221 от 26.06.2018г). Обязуюсь впредь не допускать подобных нарушений.

Директор



Н.В.Валитова