



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
г. Батайска**

ул. Энгельса, 211, г. Батайск,  
Ростовская область, 346880

26 06.2018 7-20-18

№

Начальнику Управления образования  
города Батайска

Берлим Л.И.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении нарушений  
законодательства в деятельности  
летних оздоровительных лагерей**

Прокуратурой города Батайска проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей в деятельности пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей.

Согласно ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание безопасных условий обучения, воспитания, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся.

В силу ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Согласно ч.1 ст. 39 вышеназванного закона на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Проверкой пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей при МБОУ СОЦ № 4, 6, 8, 12, МБОУ Лицей № 10 МБОУ Гимназия № 21 взыялены

ЖК №  
171321

нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Так, в нарушение п.70 вышенназванных Правил в МБОУ СОШ № 4, МБОУ Лицей № 10 в помещениях, отведенных под организацию пришкольного лагеря, допускается использование огнетушителей с истекшими сроками годности и перезарядки.

В ходе проверки установлено, что в помещениях, отведенных под организацию пришкольного лагеря при МБОУ СОШ № 12, шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации не соответствуют требованиям норм и правил (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6, ст.84 п.7. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3.4, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

Вопреки требованиям п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в помещениях, отведенных под организацию пришкольного лагеря при МБОУ СОШ № 6, допускается размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения.

Проверкой пришкольного лагеря при МБОУ СОШ № 8 установлено, что что в помещениях, отведенных под организацию пришкольного лагеря, шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации находятся в отключенном (неработоспособном состоянии), что свидетельствует о нарушении п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012.

В нарушение п. 480 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 в помещениях пришкольного лагеря при МБОУ Гимназия № 21, допускается размещение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на высоту более 1,5 метра от уровня пола.

В период работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 8 в помещении школы осуществлялись ремонтные работы, что является грубым нарушением требований п.5.11 Санитарных правил 2.4.4.2599 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей». В помещении пришкольного лагеря «Непоседы» при МБОУ Гимназия № 21 на открывающемся окне не имелось сетки от залета кровососущих насекомых, что свидетельствует о несоблюдении требований п.11.20 вышенназванных санитарных правил.

В нарушение требований п. 11.2, 5.8, 11.10 Санитарных правил 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» в помещениях пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 4 «Улыбка» на момент проверки не проведена ежедневная влажная уборка с применением моющих средств, в туалетах для

детей в пришкольном лагере при МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6 отсутствовала туалетная бумага, мыло, педальные ведра, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) не имел сигнальной маркировки (красного цвета).

В ходе проверки пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 6, МБОУ Лицей № 10 в нарушение п.6.5 Санитарных правил 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» при приготовлении блюд работники пищеблока находились в ювелирных украшениях.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении требований ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.11.1994 № 69-ФЗ. Невыполнение требований вышенназванного законодательства является недопустимым, так как не способствует обеспечению безопасных условий в период проведения летней оздоровительной кампании.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 ФЗ "О прокуратуре РФ",-

#### ТРЕБУЮ:

1.Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3.О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру г. Батайска в установленный законом месячный срок.

Прокурор города

старший советник юстиции

А.А.Джоев